




info
Bombers



Núm. 13


Març
2012

Prevenió operativa



Prevenió operativa a la Torre Mapfre

Durant el mes de febrer passat, s'han realitzat diverses visites de prevenió operativa a la Torre Mapfre. Per mitjà d'aquestes visites guiades, s'han pogut analitzar diferents elements d'interès per a una eventual actuació, com els accessos externs, la sala de control, els accessos interns, la compartimentació, les instal·lacions energètiques, les instal·lacions de protecció contra incendis, els ascensors i les plantes tècniques. També s'ha verificat la coordinació amb el personal de l'edifici, en cas d'emergència. Un pas més cap al coneixement previ dels riscos presents en els possibles escenaris d'un sinistre, que incideix directament en una major eficàcia en cas d'intervenció.



Nova promoció



Continua la formació dels futurs nous companys

Un cop superat el curs de formació bàsica per a bombers, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet, la formació dels aspirants a bomber continua actualment amb el curs d'adaptació al nostre Servei, que inclou el curs d'extinció d'incendis en vaixells, al Centro Jovellanos, ubicat a Veranes, Gijón. Hi han acudit en dues sessions, del 27 de febrer al 2 de març, i del 5 al 9 de març. El curs consta de classes teòriques, seguides de pràctiques, com: incendi en cambra de bombes, incendi en coberta de vaixell, fuga de gas tòxic, i el temut incendi en sala de màquines. Un altre "bany de foc" que acostia als futurs bombers al que serà el seu entorn habitual de treball.



**Ajuntament de
Barcelona**



Activitats externes



Proves d'instal·lacions contra incendis al tunel de l'AVE



El passat dia 5 de març, es varen portar a terme unes proves de funcionament de les instal·lacions contra incendis del túnel de l'AVE, a la sortida d'emergència situada a la cruïlla dels carrers Provença amb Enric Granados. Es van realitzar tres proves de la columna seca: una d'alimentació amb escuma CAF, una altra d'alimentació a dues mànegues de 45 mm de ø i una tercera d'alimentació a dos acortinadors, de 45 mm de ø i un altre de 70 mm de ø. Es va poder verificar el correcte funcionament de la columna seca i el seu ple rendiment amb aigua. En relació a l'ús del CAF, calen noves proves, ja que es va constatar que la llargada de la instal·lació i la seva configuració incideix directament en les seves prestacions.

Protecció civil



Activació del Pla de Neu i Gel de l'Ajuntament

El dia 1 de febrer es va activar el Pla de Neu i Gel, atesa la previsió de nevades a la ciutat, que sumada a la baixada de temperatures, podien generar plaques de gel en indrets determinats. Les mesures preventives que es van dur a terme durant l'activació es van centrar en el seguiment de l'activitat a centres docents de la part alta de la ciutat, de Vallvidrera i les Planes. També es va procedir a l'escampament de sal en aquestes zones. Bombers de Barcelona va estar present a les reunions de seguiment del temporal al CECAT (Generalitat), així com al CECOPAL (Ajuntament). Sortosament, les previsions no es van acomplir en tota la seva intensitat, i l'episodi va derivar en unes poques incidències sense major rellevància.



info
Bombers

Els nostres recursos



Nova eina d'ajuda per al coneixement pels Procediments Operatius

Des de la Unitat de Procediments i Planificació, s'ha iniciat l'elaboració d'uns suports multimèdia sobre plataforma Flash, per a facilitar la divulgació, informació i coneixement dels Procediments operatius del Servei. En aquests moments, ja està penjat a la intranet de Prevenció, Seguretat i Mobilitat el corresponent al procediment de vehicles industrials a gas, i properament es publicaran els dels procediments d'extinció de vehicles a l'exterior i el de reguardes al Port. Aquesta nova eina sorgeix de la voluntat de millora contínua de la Unitat, i com a resposta a una demanda recurrent per part de nombrosos comandaments.



Ajuntament de
Barcelona

