

# GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil  
i Prevenció de l'SPEIS

## Sol·licitud d'autorització de l'emplaçament i condicions de seguretat mínimes de les fogueres

Fitxa: **1.09**

Data:  
15/06/11  
25/05/12 (R1)

Per emetre informe de bombers (SPEIS) en relació a l'emplaçament de les fogueres, cal enviar la documentació i dades mínimes següents:

- 1.- Plànol d'emplaçament de la foguera a escala 1/500 on quedi clarament posicionada aquesta amb indicació del seu diàmetre aproximat.
- 2.- Distància mínima de 15 metres respecte dels arbres (brancatge), façanes d'edificis, zones d'aparcament de vehicles, instal·lacions elèctriques i altres elements vulnerables a la radiació tèrmica emesa per la foguera.
- 3.- Nom complet, DNI i telèfon de contacte de la persona major d'edat a qui es concedirà l'autorització i, que serà responsable del compliment de les condicions sota les quals s'atorgui.

Les condicions mínimes de seguretat sota les quals l'SPEIS considera autoritzable l'emplaçament, són les següents:

- 1.- Disposar d'una base protectora d'almenys 25 cm de sorra.
- 2.- Assegurar que la zona queda lliure de vehicles aparcats.
- 3.- La situació de la foguera haurà de complir la distància mínima de 15 metres respecte a façanes, vehicles aparcats, arbrat, cables, fanals i altres elements urbans.
- 4.- No es realitzarà cap foguera en zona boscosa ni prop d'ella. Com a mínim es realitzarà a una distància superior als 500 metres.
- 5.- S'assegurarà la circulació dels vehicles d'emergència.
- 6.- La persona a qui es concedeixi l'autorització serà responsable de què es compleixin aquestes condicions mínimes de seguretat i de qualsevol dany que es pugui produir degut a la foguera.