

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

Aparcaments amb muntacotxes

Fitxa: 1.02

Data:
15/04/2008
30/11/2016 (R1)

OBJECTE:

Proposar les mesures de protecció contra incendis addicionals a les establertes en el CTE DB SI i l'ORCPI per a aparcaments amb muntacotxes.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Aparcaments que en lloc de rampa per a vehicles s'utilitza un muntacotxes per traslladar-se entre les plantes.

CRITERIS D'APLICACIÓ:

A més dels requeriments que estableix la normativa de prevenció i seguretat en cas d'incendi vigent pels aparcaments convencionals, per tal de millorar la seguretat dels usuaris del muntacotxes i dels bombers durant la intervenció en cas de incendi, es tindran en compte les mesures següents:

- El muntacotxes disposarà d'un mecanisme que en cas de incendi el porti al nivell de la planta immediatament inferior on quedarà fora de servei. També disposarà de porta practicable de forma manual des de l'interior o d'un sistema que en cas de fallida en el subministrament elèctric o en cas de senyal d'emergència obri i mantingui la porta oberta.
- Es disposarà d'enllumenat d'emergència en el seu interior.
- A l'accés de vehicles es senyalitzarà la situació de la porta de l'escala o escales de l'aparcament: "*escala d'accés a l'aparcament en ...*".