

# GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil  
i Prevenció de l'SPEIS

## Benzineres

Fitxa: **1.05**

Data: 30/11/07

### **OBJECTE:**

Establir les condicions de protecció contra incendis en les instal·lacions fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers de venda al públic

### **ÀMBIT D'APLICACIÓ:**

Benzineres

### **CRITERIS D'APLICACIÓ:**

- Cal complir les exigències del Real Decret 1523/1999 MI - IP 04 o normativa que la substitueixi.
- Si l'establiment no té cap altre ús a sobre, no cal que la coberta tingui cap tipus de Resistència al foc.
- Cal que disposin d'una instal·lació de BIEs 25 mm.
- La distància a obertures d'altres establiments ha de ser major o igual a 12,5 metres respecte del centre del dispensador.
- Es necessari que l'establiment disposi d'un Pla d'Autoprotecció.