

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

Compartimentació en edificis d'ús administratiu amb serveis centralitzats

Fitxa: **2.01**

Data:
30/11/2007
08/11/2016 (R1)

OBJECTE:

Establir els requeriments de sectorització en edificis d'ús administratiu ocupats per oficines amb més d'un titular i amb serveis centralitzats.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Edificis d'ús administratiu ocupats per oficines amb diferents titulars amb els serveis i les instal·lacions de protecció contra incendis centralitzats.

CRITERIS D'APLICACIÓ:

- La superfície construïda de tot sector d'incendis no superarà els 2.500 m² o 5.000 m² si disposa d'instal·lació d'extinció automàtica.
- Els elements que separen les oficines de diferents titulars entre sí seran com a mínim EI 60.