

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

Patis de ventilació

Fitxa: **2.03**

Data:
09/05/2017

OBJECTE:

Determinar les dimensions mínimes dels patis a efectes de l'aplicació dels criteris de propagació exterior entre diferents sectors fixats al CTE DB-SI 2 i a l'article 5.3 de l'Annex II del RSCIEI.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Tots els usos contemplats al CTE DB-SI i al RSCIEI.

CRITERIS D'APLICACIÓ:

Per poder aplicar criteris de propagació exterior les mides mínimes del pati hauran de ser, en funció de les peces que hi ventilen, les mateixes que les especificades en l'article 10è de l'annex I de la ORPCI-08, independentment de si hi ventila o no una escala.

En cas de que el pati no disposi d'aquestes mides mínimes caldrà aplicar-hi els criteris de sectorització establerts a l'apartat 3 del DB SI 1 (*Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios*) o bé al l'article 5.1. de l'Annex II del RSCIEI.