


GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

 <p>Divisió de Protecció Civil i Prevenció de l'SPEIS</p>	<p>Barreres tèxtils (cortines) compartimentadores, irrigades i sense irrigar</p>	<p>Fitxa: 4.01</p> <p>Data: 31/05/2011 08/11/2016 (R1)</p>
--	---	---

OBJECTE:

Definir les condicions de les barreres tèxtils (cortines) irrigades i sense irrigar amb funció compartimentadora.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Barreres tèxtils instal·lades en els edificis industrials i no industrials.

CRITERIS D'APLICACIÓ:

S'aplicaran els criteris definits a la Instrucció Tècnica Complementària de Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora (SP 115:2012) i notes complementàries.

D'acord amb l'article 6.1 de l'annex 1 de l'ORCPI 2008 sobre sectorització en escales, aquests sistemes no són admissibles en tancaments d'escales protegides o especialment protegides. Per assimilació, tampoc seran admissibles en tancaments de passadissos protegits ni d'escales compartimentades com els sectors d'incendi.