

GUIA TÈCNICA

(Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)



Divisió de Protecció Civil
i Prevenció de l'SPEIS

TANCAMENTS EN VIALS D'APROXIMACIÓ DELS VEHICLES D'EMERGÈNCIA

Fitxa: 5.01

Data:
22/01/2020

OBJECTE:

Determinar les condicions que han de garantir els tancaments i cancel·les situats en espais considerats vials d'aproximació.

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

Elements de tancament, quan, per evitar l'intrusisme, es pretenguin col·locar en espais considerats vials d'aproximació, necessaris per permetre l'accés dels vehicles d'emergència fins a un espai de maniobra (com per exemple accessos a interior d'illa, passatges privatis, parcs i jardins públics o privats, o similars).

CRITERIS D'APLICACIÓ:

- Els elements de tancament han de mantenir els requisits de condicions d'aproximació i entorn del DB SI5 que sigui d'aplicació al vial o espai de maniobra en el qual es troben.
- En cas que aquest element de tancament disposi d'un sistema d'impediment d'obertura (tipus clau, o contrasenya), haurà d'incorporar també un mecanisme que permeti la seva obertura per part del servei de l'SPEIS.

Aquest mecanisme haurà de ser del tipus universal (tipus triangle, o quadrat) o un sistema consensuat amb el Servei de Prevenció de l'SPEIS, que faciliti la seva fàcil i ràpida obertura.

Els únics sistemes tipus clau permesos seran aquells que siguin compartits per a tots els sistemes similars de la ciutat de Barcelona, i dels que el l'SPEIS disposi de còpia (com els tancaments amb clau de Parcs i Jardins)

- En el cas de pilones, bol·lards o elements similars, si l'amplada entre ells no permet el pas dels vehicles d'emergència, hauran de ser de tipus retràctils, extraïbles, o bé disposar també d'un sistema tipus universal (per exemple, de clau rodona) o un sistema consensuat amb el Servei de Prevenció de l'SPEIS, que permeti la seva fàcil i ràpida retirada.