

**Memòria
de l'activitat
preventiva:
2017
'18**

índex

PLA DE TREBALL DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	2
	3
SIMULACRE	4
REVISIONS TRIMESTRALS I ACTUACIONS PREVENTIVES PUNTUALS	5
	5
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA	6
Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra	
RESUM DE L'ESTAT DELS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS JUNY '18	7
Extintors	7
Boques d'incendi	10
FORMACIÓ I INFORMACIÓ PEL PERSONAL DEL CENTRE	11
El simulacre d'evacuació en el nostre centre	11

Pla de treball de l'acció preventiva.

ACTUACIONS PREVISTES DURANT EL CURS: 2017-18

Pla d'autoprotecció

Revisar i actualitzar el pla	Data prevista: 18.12.17		
Realització del simulacre	Data prevista: 28.11.17		
Existència de plànols d'evacuació	SI	Insuficients	Només en les aules i espais escombra

Instal·lacions	SÍ	NO	Observacions
Alarma	X		
Extintors	X		
Enllumenat d'emergència	X		
Boques d'incendis equipades (BIE's)	X		
Polsador alarma	X		
Senyalització	SI		Correcte X

Revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis

Data 1 ^{er} trimestre	18.12.17	Data 2 ^{on} trimestre	19.03.18	Data 3 ^{er} trimestre	11.06.18
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Calendari revisió farmacioles dels treballadors i treballadores

Data 1 ^{er} trimestre	19.12.17	Data 2 ^{on} trimestre	20.03.18	Data 3 ^{er} trimestre	12.06.18
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Previsió d'accions informatives /formatives sobre aspectes de prevenció de riscos i salut laborals

Accions - temes	Calendari previst
<ul style="list-style-type: none">- Jornada de formació: "Simulacre d'evacuació al centre"- Enquesta sobre l'ús de la rampa situada en la part d'enrere de l'escenari	<ul style="list-style-type: none">• 28 de novembre• 3 de març

Observacions

Observacions i/o altres actuacions
<ul style="list-style-type: none">• Manteniment de la senyalització• Demanda de bandes antilliscants per els esglaons de l'entrada• Seguiment del Pla de Mesures Correctores de l'avaluació de riscos• Canvi de mobiliari del lloc de treball PAS• Desconfort tèrmic en diversos espais del centre: Instal·lació de ventiladors• Revisions trimestrals del material contra incendis• Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre• Revisions de la farmaciola dels treballadors• Revisions dels fulls d'incidència de les aules escombra

Simulacre

FITXA AVALUACIÓ SIMULACRE. CURS 16/17

Centre: Conservatori	
	Data: 28 - 11 - 2017

ACCIONS DEL SIMULACRE

SI/NO

HORA	ALARMA	17,30
	RECOMPTE	17,35
SIMULACRE	EVACUACIÓ	SI
	CONFINAMENT	NO

DISCONNECTAR GAS	NO
TANCAR PORTES	SI

SI/ NO

TELEFONAR ELS BOMBERS	SI
-----------------------	----

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ DOCENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ ALUMNAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ P.A.S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

POCA SUFI MOLT

GRAU D'ORGANITZACIÓ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

AVALUACIÓ DEL SIMULACRE	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	REPETIR SIMULACRE	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

OBSERVACIONS:

El centre s'ha buidat satisfactòriament en un temps prudencial però sense completar el circuit d'informació marcat en el pla d'emergència del centre. Va faltar arribar la informació per part dels caps de planta al Cap d'emergències per poder realitzar el recompte satisfactòriament. Tampoc, malgrat ser informats el personal amb una sessió informativa sobre la qüestió, va arribar tothom al punt de trobada. Hi ha personal i alumnat que en sortir es va quedar a l'exterior del centre, a la porta d'entrada. Seria recomanable repetir el simulacre, informar al claustre de les incidències per millorar conductes i realitzar més sessions informatives sobre la qüestió.

Revisions trimestrals i actuacions preventives puntuals

Calendari d'actuacions

00.09.17	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
05.09.17	Desconfort tèrmic en diferents espais del centre: Instal·lació de ventiladors en diferents espais
02.10.17	Revisió oficial de les alarmes
09.10.17	Revisió oficial de les alarmes
10.10.17	Revisió oficial de les alarmes
00.11.17	Canvi de mobiliari del lloc de treball PAS
28.11.17	Jornada de formació del personal: Simulacre d'evacuació
28.11.17	Realització del simulacre d'evacuació
00.12.17	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
18.12.17	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
19.12.17	Revisió trimestral de la farmaciola
19.12.17	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombres
00.02.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
16.02.18	Visita de la tècnica de prevenció de l'IMEB: Seguiment PMC de l'avaluació
00.03.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
08.03.18	Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre
19.03.18	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
20.03.18	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombres
20.03.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
06.04.18	Adequació aula 207
04.05.18	Reposició de la farmaciola dels treballadors
25.05.18	Desconfort tèrmic en diferents espais del centre: Instal·lació de ventiladors en diferents espais
00.06.18	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
08.06.18	Revisió oficial de les alarmes
11.06.18	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
12.06.18	Revisió trimestral de la farmaciola
12.06.18	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombres
12.06.18	Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre

Revisió i actualització del pla d'emergència

Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra

Plantes	Aules escombra
soterrani	aula 006 – Biblioteca – Auditori (escenari)
baixa	aules 12B – 13B – 015 – Secretaria
primera	aules 105 – 113 – 114 – Sala Vermella
segona	aules 206 – 208 – 217 – 218

Resum de l'estat dels equips de lluita contra incendis juny '18

Extintors

Situació	Número d'extintor	Tipus	Observacions
1r Pis (101)	4743366	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (109-escala)	4743365	Pols 6Kg	Correcte
1r Pis (111)	4629696	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (118)	4629697	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (S.Vermella)	687	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (201)	23103	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (208)	032	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (215-escala)	4629671	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (217)	34949	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (012a)	4743415	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (001)	4629661	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (007)	4629674	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (016- 014)	4629672	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4743416	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4629699	Pols 6Kg.	Correcte

P.Baixa (Conserges)	260405	Co2 2Kg.	Correcte
P.Baixa (peixera- 007)	4629652	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Peixera)	4629667	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	4629697	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís Sala Arxius)	4629700	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (entrada Auditori)	383	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escala Bruc)	4756257	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari cabina esquerra)	441	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (escenari cabina esquerra)	44	CO2 5Kg.	Falta última revisió
Soterrani (escenari esquerra)	4629691	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (cabina dreta)	4629677	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (009 Pantalles) S2	348	Co2 5Kg.	Correcte
Soterrani (int.Biblioteca) S1	4629662	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.calderes) S4	46413	Co2 5Kg.	Correcte
Soterrani (int.calderes) S4	340	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors, annex) S6	4629688	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors) S6	4600360	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (int.comptadors) S6	46376	Co2 5Kg.	Correcte
Soterrani (magatzem, comptadors) S5	254	Co2 5Kg.	Correcte

Soterrani (Magatzem esquerra del Bar)	1400	Pols 6 Kg.	Correcte
Soterrani (Magatzem dret del Bar)	670	Pols 6 Kg.	Falta última revisió
Soterrani (passadís biblioteca)	688	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís calderes)	4629710	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (sala gravacions) S7	10102711	Co2 2Kg.	Correcte
Soterrani (sala gravacions, annex) S7	42431	Co2 2 Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	14999	Co2 2Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	752	Pols 6 Kg.	Correcte
Terrat (golpes Bruc)	750	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golpes Bruc)	689	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golpes escola)	23536	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golpes mercat)	232	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golpes mercat)	23524	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golpes València)	450	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (habitatge)	23662	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (Peixera)	214	Pols 6Kg.	Correcte

Boques d'incendi

Situació	Boca tipus	Observacions
P. Baixa (016)	Bies - 45	Correcte
P. Baixa (009-escala)	Bies - 25	Correcte
1r Pis (108)	Bies - 45	Correcte
1r Pis (120-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (223-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (214)	Bies - 45	Vidre fora marc
Soterrani (Biblioteca)	Bies - 45	Correcte
Soterrani (passadís ent. Auditori)	Bies - 25	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	Bies - 45	Correcte
Terrat (escala València)	Bies - 25	Correcte
Terrat (escala Bruc)	Bies - 25	Correcte

Formació i informació pel personal del centre

El simulacre d'evacuació en el nostre centre

Sessió oberta al personal del Conservatori

Formadora:

Rosa Escofet (Tècnica en prevenció de riscos de l'IMEB)

Objectius:

- Refermar bones actituds davant el simulacre i emergències en el centre
- Conèixer quines són les nostres funcions davant d'un simulacre

Calendari:

El simulacre d'evacuació en el nostre centre

Horari: Dimarts, 28 de novembre de 2017 a les 13 hores

Lloc:

Aula 007 del Conservatori

