

**Memòria
de l'activitat
preventiva:
2019
'20**

índex

PLA DE TREBALL DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	2
SIMULACRE	4
Fitxa avaluació simulacre	4
Indicadors de l'avaluació del simulacre	5
REVISIONS TRIMESTRALS I ACTUACIONS PREVENTIVES PUNTUALS	6
Calendari d'actuacions	
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ	7
Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra	7
Actuació en cas d'emergència en l'Auditori Eduard Toldrà	8
RESUM DE L'ESTAT DELS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS JULIOL '20	9
Extintors	9
Boques d'incendi	12
ADEQUACIÓ DEL CENTRE A LES MESURES COVID-19	13

Pla de treball de l'acció preventiva.

Actuacions previstes durant el Curs: 2019-20

Pla d'autoprotecció

Revisar i actualitzar el pla	Data prevista: 12.02.20		
Realització del simulacre	Data prevista: 12.12.19		
Existència de plànols d'evacuació	SI	Insuficients	Només en les aules i espais escombra

Instal·lacions	SÍ	NO	Observacions
Alarma	X		
Extintors	X		
Enllumenat d'emergència	X		
Boques d'incendis equipades (BIE's)	X		
Polsador alarma	X		
Senyalització	SI		Correcte X

Revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis

Data 1 ^{er} trimestre	16.12.19	Data 2 ^{on} trimestre	18.02.20	Data 3 ^{er} trimestre	13.07.20
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Calendari revisió farmacioles dels treballadors i treballadores

Data 1 ^{er} trimestre	17.12.19	Data 2 ^{on} trimestre	25.02.20	Data 3 ^{er} trimestre	13.07.20
--------------------------------	----------	--------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Previsió d'accions informatives /formatives sobre aspectes de prevenció de riscos i salut laborals

Accions - temes	Calendari previst
- Jornada de formació: El pla d'autoprotecció i el simulacre en el nostre centre	<ul style="list-style-type: none">• 26 de novembre

Observacions

Observacions i/o altres actuacions
<ul style="list-style-type: none">• Manteniment de la senyalització• Seguiment del Pla de Mesures Correctores de l'avaluació de riscos• Simulacre d'evacuació• Revisions trimestrals del material contra incendis• Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre• Revisions de la farmaciola dels treballadors• Revisions dels fulls d'incidència de les aules escombra• Adequació del centre a les mesures COVID-19

Simulacre

Fitxa avaluació simulacre. Curs 19/20

Centre: Conservatori	
Cap d'emergència: Lito Iglesias	Data: 12 – 12 - 2020

ACCIONS DEL SIMULACRE

SI/NO

HORA	ALARMA	17,50
	RECOMPTE	17,35
SIMULACRE	EVACUACIÓ	SI
	CONFINAMENT	NO

DESCONNECTAR GAS	NO
TANCAR PORTES	SI

SI/ NO

TELEFONAR ELS BOMBERS	SI
-----------------------	----

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ DOCENTS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ ALUMNAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

POC SUFI MOLT

GRAU DE COL·LABORACIÓ P.A.S.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

POCA SUFI MOLT

GRAU D'ORGANITZACIÓ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

AVALUACIÓ DEL SIMULACRE	FAVORABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	REPETIR SIMULACRE	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

OBSERVACIONS:

El centre s'ha buidat en un temps prudencial però sense completar el circuit d'informació marcat en el pla d'emergència del centre. Malgrat millorar en aquest aspecte en relació a anteriors simulacres va faltar arribar la informació per part d'alguns caps de planta al Cap d'emergències per poder realitzar el recompte de manera satisfactòria. No ens va ajudar en l'activitat el comportament de l'alarma d'emergència. L'alarma va fallar i només va quedar oberta pocs segons. Malgrat això gràcies a la feina dels caps de planta el centre es va buidar del tot. Seria recomanable repetir el simulacre, informar al claustre de les incidències per millorar conductes i realitzar més sessions informatives sobre la qüestió.

Indicadors de l'avaluació del simulacre

Quadre d'indicadors

Evolució positiva	
Sense Evolució	
Evolució negativa	

Cursos	Cursos						
	20/19	19/18	18/17	17/16	16/15	15/14	14/13
Grau col·laboració Alumnat							
Grau col·laboració Docents							
Grau col·laboració PAS							
Grau Organització							
Evacuació							
Arribada al punt de trobada							
Recompte							

Revisions trimestrals i actuacions preventives puntuals

Calendari d'actuacions

30.09.19	Actuació de tractament químic biorracional de diversos espais del centre
00.11.19	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
26.11.19	Jornada de formació: El pla d'autoprotecció i el simulacre en el nostre centre
12.12.19	Realització del simulacre d'evacuació
16.12.19	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
17.12.19	Revisió trimestral de la farmaciola
18.12.19	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra
00.02.20	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
12.02.20	Revisió i actualització del pla d'autoprotecció
18.02.20	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
24.02.20	Visita de la tècnica de prevenció al centre
25.02.20	Revisió trimestral de la farmaciola
25.02.20	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra
00.05.20	Revisió oficial dels equips de lluita contra incendis
13.07.20	Revisió trimestral dels equips de lluita contra incendis
13.07.20	Revisió trimestral de la farmaciola
13.07.20	Revisió trimestral de la senyalització i fulls d'incidències de les aules escombra

Revisió i actualització del pla d'autoprotecció

Manteniment dels fulls d'incidències amb plànols i instruccions a totes les aules escombra

Plantes	Aules escombra
soterrani	aula 006 – Biblioteca – Auditori (escenari)
baixa	aules 12B – 13B – 015 – Secretaria
primera	aules 105 – 113 – 114 – Sala Vermella
segona	aules 206 – 208 – 217 – 218

Actuació en cas d'emergència en l'Auditori Eduard Toldrà

L'Auditori Eduard Toldrà, tot i formar part del Conservatori Municipal de Música, té una activitat més extensa que la pròpia activitat lectiva i educativa del centre. En ell es realitzen activitats molt diverses, tant amb alumnat com amb públic extern com són: assajos, proves, concerts, cursos, audicions, etc.

L'Auditori participa en l'organització general del centre però també vindrà condicionada pel tipus d'activitat i si es realitza en horari lectiu del centre.

Serà necessari especificar com s'organitza l'Auditori en cas d'emergència i les actuacions que s'han de portar a terme.



Pla d'emergència 2019 - 20

Resum de l'estat dels equips de lluita contra incendis juliol '20

Extintors

Situació	Número d'extintor	Tipus	Observacions
1r Pis (101)	4743366	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (109-escala)	4743365	Pols 6Kg	Correcte
1r Pis (111)	4629696	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (118)	4629667	Pols 6Kg.	Correcte
1r Pis (S.Vermella)	206058	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (201)	23103	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (208)	212000	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (215-escala)	4629671	Pols 6Kg.	Correcte
2n Pis (217)	34949	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (012a)	4743415	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (001)	4629661	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (007)	4629690	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (016- 014)	4629674	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4748416	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Conserges)	4629699	Pols 6Kg.	Correcte

P.Baixa (Conserges)	43445	Co2 2Kg.	Correcte
P.Baixa (peixera- 007)	4629652	Pols 6Kg.	Correcte
P.Baixa (Peixera)	4629711	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	4629677	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís S8, Sala Arxius)	4629700	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (entrada Auditori)	227520	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escala Bruc)	4756257	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (escenari cabina esquerra)	206087	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (escenari cabina esquerra)	209-2072	CO2 5Kg.	Falta última revisió
Soterrani (escenari esquerra)	4629691	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (cabina dreta)	4629697	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (009 Pantalles) S2	43038	Co2 2Kg.	Correcte
Soterrani (int.Biblioteca) S1	4629672	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (int.calderes) S4	44561	Co2 2Kg.	Falta última revisió
Soterrani (int.calderes) S4	227841	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (int.comptadors, annex) S6	4629688	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (int.comptadors) S6	4600360	Pols 6Kg.	Falta última revisió
Soterrani (int.comptadors) S6	44842	Co2 2Kg.	Falta última revisió
Soterrani (magatzem, comptadors) S5	43278	Co2 2Kg.	Falta última revisió

Soterrani (Magatzem esquerra del Bar)	227873	Pols 6 Kg.	Correcte
Soterrani (Magatzem dret del Bar)	00670	Pols 6 Kg.	Falta extintor
Soterrani (passadís biblioteca)	23573	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (passadís S4,calderes)	4629710	Pols 6Kg.	Correcte
Soterrani (sala gravacions) S7	10107211	Co2 2Kg.	Falta última revisió
Soterrani (sala gravacions, annex) S7	42431	Co2 2 Kg.	Falta última revisió
Soterrani (passadís S7, sala gravacions)	4629663	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	14999	Co2 2Kg.	Correcte
Terrat (calderes)	206082	Pols 6 Kg.	Correcte
Terrat (golfes Bruc)	211948	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes Bruc)	211328	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes escola)	23536	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes mercat)	206085	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes mercat)	23524	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (golfes València)	7504	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (habitatge)	23662	Pols 6Kg.	Correcte
Terrat (Peixera)	7501	Pols 6Kg.	Correcte

Boques d'incendi

Situació	Boca tipus	Observacions
P. Baixa (016)	Bies - 45	Correcte
P. Baixa (009-escala)	Bies - 25	Correcte
1r Pis (108)	Bies - 45	Correcte
1r Pis (120-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (223-escala)	Bies - 45	Correcte
2n Pis (214)	Bies - 45	Correcte
Soterrani (Biblioteca)	Bies - 45	Falta última revisió
Soterrani (passadís ent. Auditori)	Bies - 25	Correcte
Soterrani (escenari dreta)	Bies - 45	Correcte
Terrat (escala València)	Bies - 25	Correcte
Terrat (escala Bruc)	Bies - 25	Correcte

Adequació del centre a les mesures COVID-19

**Pla d'actuació
per al curs 2020-2021
per a centres educatius
en el marc de la pandèmia**

per COVID-19

03.07.2020