

Rebut dels registres electrònics

Objecte d'entrega

Tràmit	Tramesa genèrica
Posada a disposició	2025-03-19T14:40:39.000+01:00
Referència	TGEN0001
Identificador tràmit	14828345

Registre de sortida

Ens / Organisme	Q0801031F - Agència Catalana de l'Aigua
Número	9033/14819/2025
Data	2025-03-19T14:40:39.000+01:00
Enllaç	https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=9610930330&id=13185856

Registre d'entrada

Ens / Organisme	P0801900B - Ajuntament de Barcelona
Número	1-2025-0133819-2
Data	2025-03-19T14:40:41.000+01:00
Enllaç	https://pl6.eacat.cat/group/aoc/over-tramits?ensActiu=801930008&id=13185856

Aquest és el rebut electrònic que acredita la presentació de la sol·licitud, escrit o document en el registre electrònic de l'ens o organisme indicat. És un document electrònic signat que conté la data i hora i número de registre de la sortida de l'ens origen i la data i hora i número de registre d'entrada de l'ens destí. Conserveu-lo en format electrònic com a rebut acreditatiu de la transacció.

[Premeu aquí per veure les normes d'emplenament i presentació](#)

Tramesa genèrica

On va adreçada

Ajuntament de Barcelona

Motiu

Assumpte (descriu breument l'àmbit al que pertany la documentació que trameteu o si ho sabeu la unitat destinatària, per ex: ajuts i beques, llicències d'obres...)

Al Departament Jurídic. Expedient: 24SD0065NT.

Observacions a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises.

Exposo

Us trametem, adjunta, nota d'observacions a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises efectuada per l'Agència Catalana de l'Aigua

Sol·licito

Que es tingui per presentat el tràmit

Tipus tramesa

- ☒ Tramitació interadministrativa entre AAPP catalanes
- ☐ Documentació registrada destinada a altres AAPP catalanes

VALIDAT

Informació complementària

Referència externa

Observacions

Documentació adjunta a l'assentament (annexa en aquest formulari i/o tramesa a posteriori)

Documentació en format electrònic aportada a aquest formulari

Adjunta obsaiguesgrisesajbcn.pdf

Elimina

Mostra

Validesa Document amb valor d'origina Observacions

Adjunta

Elimina

Documentació en format electrònic que es tramet mitjançant una URL de descàrrega

URL de la documentació

Observacions



Documentació que es tramet a posteriori en format no digitalitzable

Descripció documentació

Notes:

Pes màxim i formats admesos

La mida màxima per fitxer és de 5 Mb, amb un màxim total de 10 MB. Els tipus de fitxers admesos són els següents: .jpg, .jpeg, .odt, .opd, .ods, .odg, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xslg, .gif.

URL de descàrrega del document

Es recomana utilitzar aquesta opció quan el document a adjuntar pesi més de 5MB, sempre i quan el vostre organisme disposi d'un servei de descàrrega de documents que sigui accessible per part de l'ens receptor.

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que:

Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins EACAT, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

Signatura

Maria Teresa
Creus Asso -
[Redacted]
(TCAT)

Signat digitalment per
Maria Teresa Creus Asso
[Redacted]
(TCAT)
Data: 2025.03.19
14:39:20 +01'00'

Modifica

Envia

Imprimeix

VALIDAT



Nota d'observacions a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises

I. Antecedents

El 28 de febrer de 2025 l'Agència Catalana de l'Aigua va rebre un escrit pel qual es comunicava que el 18 de febrer de 2025 per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona havia aprovat inicialment l'Ordenança reguladora dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises. Així mateix, aquesta Comissió acordava sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal, i atorgava a l'Agència, com a part interessa, un tràmit d'audiència de 30 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la ubicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. S'indicava que la referida publicació s'havia efectuat el 25 de febrer.

II. Observacions

Examinat el contingut de l'Ordenança, atenent a l'àmbit d'atribucions de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'efectuen les següents observacions:

1. Es proposa que es valori la conveniència d'introduir en el preàmbul de l'Ordenança una referència a la Llei 16/2017, d'1 d'agost del canvi climàtic, la qual, en el seu article 16, preveu que les mesures que s'adoptin en matèria d'aigües han d'anar adreçades a reduir la vulnerabilitat del sistema hídic, previsió que es considera congruent amb la finalitat de la proposta normativa.
2. A l'apartat 2 de l'article 1 es proposa que es valori la conveniència d'afegir una referència també la salut de les persones, la protecció de la qual sempre és present en totes les normatives relatives al tractament d'aigües residuals urbanes i la seva posterior reutilització. A tall d'exemple, es pot esmentar la Directiva 2024/3019 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre de 2024, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes i el Reial decret 1085/2024, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la reutilització.

Així mateix, es proposa que a l'article 2.1.a) s'ampliï l'àmbit d'aplicació dels sistemes d'aprofitament d'aigües grises per tal d'incloure edificis d'ús d'habitatge de 8 o més habitatges, i edificis d'ús d'habitatge unifamiliars de més de 250m² de superfície construïda. A més, es proposa disminuir el límit de consum dels edificis de la resta d'usos a l'article 2.1.b): En els edificis de la resta d'usos sempre i quan l'edifici tingui un consum igual o superior a 400m³/any enlloc de 595 m³/any. Pel que fa a les aigües pluvials i d'aigua sobrant de piscines, es proposa que s'apliqui a edificis d'ús d'habitatge de 8 o més habitatges amb zona verda de 100m² o més i unifamiliars de més de 250m² de superfície construïda. A la vista d'aquestes propostes potser caldria revisar el contingut de l'article 1.



3. Atenent al caràcter de legislació bàsica que té el Reial decret 1085/2024, segons estableix la seva disposició final tercera, la definició d'aigües grises continguda a l'article 3.1 de la proposta d'Ordenança s'ha d'ajustar la definició continguda a l'article 2 del Reglament de la reutilització.
4. Pel que fa a les aigües pluvials, cal recordar que el seu aprofitament està subjecte al disposat als articles 84 i 86 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986 d'11 d'abril.
5. Se sotmet a la consideració de la unitat promotora que valori introduir en la Disposició addicional primera, la referència a la instal·lació de sistemes per l'aprofitament d'aigües grises, enlloc d'instal·lació d'aigües grises.
6. La part articulada de l'Ordenança hauria d'incloure la crida als diferents annexos integren la norma, atès que només s'ha trobat que l'article 3.2 es remet a l'annex 3, però no així respecte dels altres annexos.